



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.03904

Серия RU № 0348968

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, Фактический адрес: 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29, Телефон: +74957415932, Факс: +74957415932, E-mail: info@standart-test.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11AB24, 10.09.2014 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ"

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Брянск-Кабель». Адрес: Россия, 241020, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 86. Фактический адрес: Россия, 241020, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 86, ОГРН: 1153256011985, Телефон: +74832635377, Факс: +74832635377, E-mail: bryanskabel@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Брянск-Кабель». Адрес: Россия, 241020, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 86. Фактический адрес: Россия, 241020, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 86

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, в том числе пониженной горючести и с низким дымом и газовыделением, на напряжение переменного тока до 0,66 В включительно, марок ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-П, ВВГнг(А)-П-LS, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 16 мм², числом жил из ряда : (1,2,3,4,5), Серийный выпуск, Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521 – 001 – 10449669 – 2015 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И ПРОВОДА С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS»

КОД ТН ВЭД ТС 854449950

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 27ТС-05/2016, 28ТС-05/2016 от 11.05.2016 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016. Акта о результатах анализа состояния производства № 3920 от 18.04.2016 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 20.05.2016

ПО 19.05.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.Г. Блохин
(инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03098
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659960
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)
bryansklabel@mail.ru.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСК-КАБЕЛЬ".

Адрес: 241020, Россия, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Московский, д. 86.

ОГРН: 1153256011985. Телефон +74832635377, факс +74832635377, адрес электронной почты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСК-КАБЕЛЬ".

Адрес: 241020, Россия, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Московский, д. 86.

ОГРН: 1153256011985. Телефон +74832635377, факс +74832635377.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Кабели силовые, не распространяющие горение, марок согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк ТР № 0506266), выпускаемые по ТУ 3521-001-10449669-2015 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И ПРОВОДА С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 2100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 19, статья 82, п. 8 путем выполнения требований ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", п. п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. Классы пожарной

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49 950

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

Отчет о сертификационных испытаниях № ОПБ50/05-2016 от 20.05.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 17.11.2015, адрес:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.СМК.00566 от 24.03.2016 г. до 24.03.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2016 по 19.05.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ57.В.03098
(обязательная сертификация)

ТР 0506267
(учетный номер бланка)

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов.	Предел распространения горения при одиночной прокладке (ПРГО) - О1.
		Класс пожарной опасности кабельных изделий марок: ВВГ, ВВГ-П, ВВГ-Т, ВВГ-П-Т - О1.8.2.5.4.
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16.
		Класс пожарной опасности кабельных изделий марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Тнг(А), ВВГ-П-Тнг(А)- П16.8.2.5.4
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ2.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2.
		Класс пожарной опасности кабельных изделий марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Тнг(А)-LS, ВВГ-П-Тнг(А)-LS - П16.8.2.2.2.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Т.В. Харгатаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03098
(обязательная сертификация)

ТР 0506266
(учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 2100 8544 49 950	Кабели силовые, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: ВВГ, ВВГ-П, ВВГ-Т, ВВГ-П-Т, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 16,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение 660 кВ;	ТУ 3521 – 001 – 10449669 – 2015 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И ПРОВОДА С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS»
35 2100 8544 49 950	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Тнг(А), ВВГ-П-Тнг(А), с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 16,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 660 кВ;	ТУ 3521 – 001 – 10449669 – 2015 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И ПРОВОДА С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS»
35 2100 8544 49 950	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Тнг(А)-LS, ВВГ-П-Тнг(А)-LS, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 16,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное переменное напряжение 660 кВ.	ТУ 3521 – 001 – 10449669 – 2015 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И ПРОВОДА С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Т.В. Харгатаева